



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu
22-400 Zamość, ul. Peowiaków 96

tel./fax: 84 627 10 59, tel. centrala: 84 639 36 91 do 93


e-mail: psse.zamosc@pis.gov.pl

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej PSSE w Zamościu (www.pssezamosc.bip.gov.pl)

HK.9020.1.31.2022

Zamość, 21 lutego 2022 r.

P. P. Powłinea



Wójt Gminy Komarów- Osada
ul. Rynek 15
22-435 Komarów -Osada

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu w oparciu o § 23 ust. 1, 2, 3 pkt. 2, ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), na podstawie ocen o których mowa w § 22 ust.1 przesyła ocenę obszarową jakości wody na podstawie sprawozdań z badań wody pobranej w 2021 roku z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz indywidualnych ujęć wody zlokalizowanych na terenie gminy Komarów-Osada i stwierdza, że jakość wody spełnia wymagania określone w/w rozporządzeniu.

Nazwa wodociągu	Producent wody	Prod. w m ³ /d	Liczba ludności korzystającej z wody w tys.	Ocena jakości wody za rok 2021 (sposób uzdatniania i dezynfekcji)	Przekroczenia Parametr (czas występowania)	Zgłoszone reakcje niepożądane konsumentów	Postępowanie	Przeprowadzone działania naprawcze
Komarów	Gmina Komarów	291,1	2,500	przydatna do spożycia; odżelaziacz	Bakterie grupy coli w jtk/100ml wody (06.07.2021-13.07.2021)	-	Decyzja o warunkowej przydatności wody do spożycia (09.07.2021-15.07.2021)	dezynfekcja wody i urządzeń wodociągowych, płukanie oczyszczające
Janówka	Gmina Komarów	51,6	0,535	przydatna do spożycia	-	-	-	-
Szkoła Antoniówka	Szkoła Antoniówka	5,3	-	przydatna do spożycia	-	-	-	-
Gminny Budynek Mieszkalny w Śniatyczach	Gmina Komarów	1,4	0,015	przydatna do spożycia	-	-	-	-

Podstawą nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi jest ocena zgodności z wymaganiami określonymi w załącznikach do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w aspekcie zagrożeń zdrowotnych, jakie mogą powodować zanieczyszczenia pojawiające się w wodzie.

Na podstawie przeprowadzonych analiz próbek wody pobranej do badań laboratoryjnych w dniach 06.07.2021 r. i 08.07.2021 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Komarów, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu szacując ryzyko zdrowotne stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z uwagi na ponadnormatywną obecność bakterii grupy coli.

